



ANEXO 1

Lineamientos que motivan el Plan de Ahorro Energético

...La Universidad Efectiva

Universidad de Carabobo. DGBC-UC Teléfono: (0241)8222608
e-mail: emonagas@uc.edu.ve

REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
DESPACHO DEL MINISTRO

DESPACHO RECTORAL

2009 NOV 30 A 8:32

RECIBIDO U.C.

DM- 004477-09

Caracas, 27 NOV. 2009

Ciudadana
Jessy Divo de Romero
Rectora
Universidad de Carabobo
Su Despacho.-

Tengo a bien de dirigirme a usted, en la oportunidad de saludarle cordialmente y a la vez comunicarle que la demanda energética en el país ha aumentado en forma acelerada. Al respecto es bueno señalar que la mayor fuente de energía eléctrica en Venezuela es la que se genera a partir de la hidroeléctrica de la represa de Guri, pero es el caso que el periodo de lluvia se ha visto afectado por el fenómeno climático cíclico denominado "El Niño", lo que ha traído como consecuencia la disminución del nivel en los embalses destinados a la generación de electricidad.

Es por ello que requerimos de usted se de cumplimiento a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.298, del martes 03 de noviembre de 2009, Decreto 6.992 del 21 de octubre de 2009, en la cual se decretaron las medidas para atender esta emergencia eléctrica. A los efectos se agradece el plan de ahorro energético de su institución.

Al agradecerle su atenta colaboración, quedo de usted.

Atentamente



Luis A. Acuña Cedeño
Ministro

LAAC.GM.cegh
25.11.09



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Despacho Rectoral

Dirigido
20/11/10
10.55 am

7-07443-09

Valencia,

Ciudadana
Prof. Eva Monagas
Directora General de Biblioteca Central
Presente.-

Me dirijo a usted, en la oportunidad de remitirle copia de la comunicación N° DM-004477 recibida el día 30-11-2009, suscrita por el Dr. Luis A. Acuña Cedeño, Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, donde informa que motivado al fenómeno climático cíclico denominado "El Niño", la mayor fuente de energía eléctrica en Venezuela el Guri, se ha visto afectada, ya que la demanda energética en el país ha aumentado en forma acelerada; por lo que solicita colaboración, en cuanto al ahorro de energía en los espacios de de nuestra Institución.

En este sentido, este Despacho consciente de la gravedad de la situación planteada, estima sus buenos oficios con la finalidad de que se tomen las precauciones necesarias para el ahorro de energía en esa dependencia.

Segura de contar con su apoyo y colaboración, se suscribe.

Atentamente,

Jessy Divo de Romero
Rectora

Anexo: lo señalado
03/12/2009 16:59. Guardado en Ahorro de energía - MPPEs
JDdeR/MDeL/CarmenA.

DWBC-UC-0023121/1/1010

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACUSAR RECIBO
PARA EJECUCIÓN
EN CUENTA
VERIFICACIÓN DE
CÓPIA

FECHA: *20/11/10* FIRMA: *[Signature]*

Con el sentido

002.0



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-UC-0023

Valencia, enero 21, 2010

Ciudadana
Prof. Jessy Divo de Romero
Rectora de la Universidad de Carabobo

Su Despacho

Acuso recibo de su comunicación N°R-07443-09 de fecha 08/12/2009, recibido el 20/01/2010, anexo a la cual envía copia del oficio DM-004477, suscrito por el Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, relacionado con solicitud de colaboración para el ahorro de energía eléctrica en nuestra Institución. Al respecto, le informo que se están evaluando las siguientes medidas:

- 1) Ajuste del horario de 8:00 am a 12:00 m y de 1:30 pm a 4:30 pm, para disminuir las horas de consumo en unidades de Aire Acondicionado.
- 2) Revisión de medidas con dependencias del Primer Piso del Edificio Centro Escorpio, para la incorporación de éstas al Plan.
- 3) Apagar una (01) unidad de los ascensores de 4:45 pm a 7:30 am.
- 4) Mantener apagadas las luminarias en pasillos y áreas de circulación no involucradas en el trabajo efectivo de los trabajadores.
- 5) Mantener apagadas las luminarias de sótano 2 de 4:45 pm a 7:30 am.

Aunque estas medidas no logran alcanzar la disminución solicitada por el Gobierno Nacional de 20%, inciden favorablemente hacia la disminución efectiva sin afectar la jornada laboral.

Sin más a que hacer referencia, me despido,

Atentamente,

Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo

EM/djgm



Urb. Prebo, Av. Andrés Bello Blanco con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2, Valencia
Telfs.: (0241)8222606-8222608,8222613. Fax (0241) 8212121. e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-UC-0012

Valencia, enero 15, 2010

Ciudadano
Prof. Ulises Rojas
Vicerrector Académico de la
Universidad de Carabobo

Presente

En razón del plan de racionamiento del servicio de energía eléctrica implantado en todo el país, esta Dirección acordó aprobar horario de contingencia, de 8:00 am a 2:15 pm, durante los siguientes días del mes de enero 2010, los otros días de la semana esta Dirección laborará en horario normal de actividades:

Enero 2010

- Viernes 15
- Lunes 18
- Jueves 21
- Domingo 24
- Miércoles 27
- Sábado 30

La Información relacionada con racionamientos de luz y agua estará disponible en nuestra página Web.

Adicionalmente le informo, que debido a las labores de reparación del Sistema de Aire Acondicionado que se realizan en el Edificio Centro Escorpio, sede de esta Dirección, este horario se mantendrá hasta el día martes 22/01/2009, cuando se tiene previsto la puesta en funcionamiento del mismo.

Atentamente,

Ing. Eva Monagas

Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo



EM/djgm

Urb. Prebo, Av. Andrés Eloy Blanco con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2, Valencia
Telfs.: (0241)8222606-8222608, 8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve

RIF: G-200000414



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-00074

Valencia, febrero 10, 2010


Ciudadano
Prof. José Botello Wilson
Presidente del Consejo de Profesores
Jubilados de la Universidad de Carabobo

Presente

Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el día **jueves 18 de febrero de 2010, a las 2:00 pm**, en el **Salón Araguaney** de FundaCID-UC, estaré dictado la charla sobre: **"PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO"**.

Al agradecerle su asistencia y la del personal de esa dependencia que usted estime debería participar en dicha charla, me despido de usted,

Atentamente


Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo

/djgm

Urb. Prebo, Av. Andrés Eloy Blanco con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2. Valencia
Telfs.: (0241)8222606-8222608,8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-00074

Valencia, febrero 10, 2010

Ciudadano
Oficina del Cronista de la
Universidad de Carabobo

Presente

Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el **dia jueves 18 de febrero de 2010, a las 2:00 pm**, en el **Salón Araguañey** de FundaCID-UC, estaré dictado la charla sobre: **"PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO"**.

Al agradecerle su asistencia y la del personal de esa dependencia que usted estime debería participar en dicha charla, me despido de usted,

Atentamente


Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo

/djgm

Urb. Prebo, Av. Andrés Bello con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2. Valencia
Telfs.: (0241) 8222606-8222608, 8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-00074

Valencia, febrero 10, 2010


Ciudadana
Prof. Descree Delgado
Directora de la DTA-UC

Presente

Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el **dia jueves 18 de febrero de 2010, a las 2:00 pm**, en el **Salón Araguaney** de FundaCID-UC, estaré dictando la charla sobre: **"PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO"**.

Al agradecerle su asistencia y la del personal de esa dependencia que usted estime debería participar en dicha charla, me despido de usted,

Atentamente


Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo

/djgm

Urb. Prebo, Av. Andrés Bello con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2. Valencia
Telfs.: (0241)8222606-8222608, 8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-00074

Valencia, febrero 10, 2010

Ciudadano
Prof. Rafael Roversi
Director de FUNDACINE

Presente

Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el **dia jueves 18 de febrero de 2010, a las 2:00 pm**, en el **Salón Araguañey** de FundaCID-UC, estaré dictado la charla sobre: **"PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO"**.

Al agradecerle su asistencia y la del personal de esa dependencia que usted estime debería participar en dicha charla, me despido de usted,

Atentamente

Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo

/djgm

Urb. Prebo, Av. Andrés Eloy Blanco con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2. Valencia
Telfs.: (0241)8222606-8222608,8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-00074

Valencia, febrero 10, 2010


Ciudadana
Prof. Nereida Hernández
Oficina LOCTI UC

Presente

Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el día **jueves 18 de febrero de 2010, a las 2:00 pm**, en el **Salón Araguaney** de FundaCID-UC, estaré dictado la charla sobre: **"PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO"**.

Al agradecerle su asistencia y la del personal de esa dependencia que usted estime debería participar en dicha charla, me despido de usted,

Atentamente


Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo.

/dlgm

Urb. Prebo; Av. Andrés Eloy Blanco con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2. Valencia
Telfs.: (0241)8222606-8222608,8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-00074

Valencia, febrero 10, 2010

Ciudadano
Lic. José Bolívar
Jefe de Adiestramiento de la
Universidad de Carabobo

Presente

Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el **dia jueves 18 de febrero de 2010, a las 2:00 pm**, en el **Salón Araguaney** de FundaCID-UC, estaré dictado la charla sobre: **"PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO"**.

Al agradecerle su asistencia y la del personal de esa dependencia que usted estime debería participar en dicha charla, me despido de usted,

Atentamente

Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo

/djgm

Urb. Prebo, Av. Andrés Eloy Blanco con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2. Valencia
Telfs.: (0241)8222606-8222608,8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-00074

Valencia, febrero 10, 2010

Ciudadana
Prof. Ramona de Febres
Coordinadora Académica de la
Cátedra Rectoral Educación en
Valores

Presente

Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el **dia jueves 18 de febrero de 2010, a las 2:00 pm**, en el **Salón Araguañey** de FundaCID-UC, estaré dictado la charla sobre: **"PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO"**.

Al agradecerle su asistencia y la del personal de esa dependencia que usted estime debería participar en dicha charla, me despido de usted,

Atentamente



Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo

/djgm

Urb. Prebo, Av. Andrés Eloy Blanco con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2. Valencia
Telfs.: (0241) 8222606-8222608, 8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-00074

Valencia, febrero 10, 2010

Ciudadana
Prof. Tomiris Chacón
Gerente General de FundaCID-UC

Presente

Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el **dia jueves 18 de febrero de 2010, a las 2:00 pm**, en el **Salón Araguañey** de FundaCID-UC, estaré dictado la charla sobre: **"PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO"**.

Al agradecerle su asistencia y la del personal de esa dependencia que usted estime debería participar en dicha charla, me despido de usted,

Atentamente



Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo

dlm

Urb. Prebo, Av. Andrés Eloy Blanco con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2. Valencia
Telfs.: (0241)8222606-8222608,8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414



ANEXO 2

Inspecciones y Procedimientos de Notificación

...La Universidad Efectiva

Universidad de Carabobo. DGBC-UC Teléfono: (0241)8222608
e-mail: emonagas@uc.edu.ve

Talón: 0000000	# 100	Tipo: Recomendación
Referencia 016		
<u>Descripción:</u> NO cumple con el horario establecido de una hora antes y después de su jornada.		
Inspector: Eder Torada		Fecha: 08.06.2010
		1016241005

Talón: 0000000	# 100	Tipo: Recomendación
Referencia 044		
<u>Descripción:</u> NO cuenta con un Plan de ahorro energético aprobado por COFEELEC.		
Inspector: Eder Torada		Fecha: 8.06.2010
		1016241005

INSPECCIÓN 1.

Talón: 0000000	#00	Tipo: Recomendación
Referencia 007		
<u>Descripción:</u> No. existe un grupo de gestión de energía aprobado por COPOLec.		
		Fecha: 08/06/2010
Inspector: Eder Izaba		016241008

Talón: 0000000	#00	Tipo: Recomendación
Referencia 003		
<u>Descripción:</u> No posee un caso de carga actualizado de las instalaciones eléctricas, ni un inventario claro de todas su carga conectada.		
		Fecha: 08/06/2010
Inspector: Eder Izaba		016241008

2
Ombudsman
15/06/2010
950 am

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL
DGBC-UC
ASESORÍA JURÍDICA
MEMORANDO

N°CONS-0013-DGBC-UC Valencia, junio 15, 2010

PARA: PROF. EVA MONAGAS, DIR. GERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL U.C.

DE: ABOG. DIANA GIMÉNEZ, ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

ASUNTO:

Me dirijo a usted en la oportunidad de informarle que el día martes ocho (8) del presente mes se presentó el ciudadano Ender Lozada de la Empresa CORPOELEC - Electricidad de Valencia, para constatar todos los Medidores de las oficinas de los tres pisos del Edificio Centro Escorpio y que se encuentran catalogados como corporativos de la Universidad de Carabobo. Preguntó por qué habían tantos medidores? Se le explicó que cada piso tiene ocho (8) oficinas y que cuando la Universidad de Carabobo compró ya estaba eso así y lo que se hizo fue unir las oficinas y por eso hay tantos medidores.

- Recomendó colocar un medidor por piso para y así se eliminaban los medidores de las oficinas, ya que todas eran de la U.C. y un medidor para condominio.
- Me informó del Decreto donde se le exige a los organismos públicos ahorro de energía del 20%
- Le expliqué que la Rectora de la Universidad de Carabobo, Prof. Jessy Divo, en fecha 30/11/2009 había recibido comunicación del ciudadano Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, Prof. Luis Acuña, para que se ejecutase el Plan de Ahorro Energético en la Institución y la ciudadana Rectora había girado instrucciones a la Dirección General de Biblioteca Central en fecha 08/12/2009, Prof. Eva Monagas, y en fecha 21/01/2010 se le envió a la ciudadana Rectora las medidas que se estaban evaluando en relación a la solicitud de ahorro energético y que hemos estado cumpliendo.
- Recomendó llevar lo más pronto posible a CORPOELEC en TORRE 4, para que nos aprueben el Plan de Ahorro Energético.
- Nombrar un grupo de gestión, una o dos personas por piso para que se encarguen de estar pendiente y apagar luces y equipos, y llevarlo para que CORPOELEC lo apruebe.
- Debemos hacer un inventario claro de todas las cargas conectadas para la actualización de carga en las instalaciones del Edificio Centro Escorpio. Preguntó todo lo que teníamos aquí y recomendó:

00318

MEMORANDO

NºCONS-0013-DGBC-UC

Página 02

- 1.- Nevera y un (1) Microondas por piso
- 2.- Computadores apagados si no se están usando y apagarlos en la noche y fines de semana aire acondicionado, manejadores de aire prenderlos una (1) hora, después que se comience a trabajar y apagarlos una (1) hora antes de terminar la jornada de trabajo, ya que el Edificio no tiene ventanas que estén abiertas para que podamos estar sin aire acondicionado y que tenemos servidores que tienen que tener una temperatura determinada noche y día. Dijo que colocaremos todo eso en el informe que llevaremos a CORPOELEC.
- 3.- Que los aires acondicionados deben estar a una temperatura de 24°. le dije teníamos chiller y que no se graduaban de esa manera, dijo que lo explicaremos en el informe a CORPOELEC.
- 4.- Dio un recorrido por las instalaciones y recomendó independizar luces de las escaleras, ya que había suficiente luz que entraba por las ventanas.
- 5.- Así mismo, señaló que cada vez que saliéramos de las oficinas se apagarán las luces, computadores y aire si se podía.
6. También nos dejó unas recomendaciones que le anexo, referidas a lo que le he explicado y que serán revisadas la próxima vez que vengan a fiscalizar pero ya con conocimiento de causa si no cumplimos seremos "multados".

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,


Abog. Diana Jiménez R.
Asesor Jurídico de la Dirección General
Biblioteca Central U.C.

Anexo: lo indicado
DGR/djgm


me adelantemos = DGBC-UC-000284, 16/6/010
Rectora UC = DGBC-UC-000285, 16/6/010
asesor ab. Energía UC = DGBC-UC-000286/16/6/010

Prof. Leopoldo Romero

UNIVERSIDAD DE CARACAS FUNDACIÓN UC GERENCIA GENERAL	
ACUSAR RECIBO	
PARA EJECUCIÓN	
EN CUENTA	
VERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	
ENVIAR A:	VRAC, Rectora
OTROS:	Comisión Rectoral
	para el ahorro de Energía
FECHA:	15/06/10
FIRMA:	



**UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL**



91

DGBC-000285
Valencia, junio 16, 2010


Ciudadana
Prof. Jessy Divo de Romero
Rectora de la Universidad de Carabobo

Su Despacho

En relación con la visita realizada por representantes de la Empresa CORPOELEC en nuestras instalaciones el día 08/06/2010, y a los fines consiguientes correspondientes; me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle copia del informe presentado por nuestra Asesora Jurídica, Abog. Diana Giménez, contenido en memorando N°CONS-0013-DGBC-UC de fecha 15/06/2010.

Al agradecerle su atención, me despido de usted,


Atentamente


Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo

Anexo: lo indicado
/djgm



Urb. Prebo, Av. Andrés Bello Blanco con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2. Valencia
Telfs.: (0241)8222606-8222608,8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-000284

Valencia, junio 16, 2010


Ciudadano
Prof. Ulises Rojas
Vicerrector Académico de la
Universidad de Carabobo

Presente

En relación con la visita realizada por representantes de la Empresa CORPOELEC en nuestras instalaciones el día 08/06/2010, y a los fines consiguientes correspondientes; me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle copia del informe presentado por nuestra Asesora Jurídica, Abog. Diana Giménez, contenido en memorando N°CONS-0013-DGBC-UC de fecha 15/06/2010.

Al agradecerle su atención, me despido de usted.


Atentamente


Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo



Anexo: lo indicado
/djgm

Urb. Prebo, Av. Andrés Bello Blanco con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2, Valencia
Telfs.: (0241)8222606-8222608,8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL



DGBC-000286

Valencia, junio 16, 2010


Ciudadano
Prof. Leopoldo Romero
Comisión Rectoral de la
Universidad de Carabobo
Para el Ahorro de Energía
Eléctrica

Presente


En relación con la visita realizada por representantes de la Empresa CORPOELEC en nuestras instalaciones el día 08/06/2010, y a los fines consiguientes correspondientes, me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle copia del informe presentado por nuestra Asesora Jurídica, Abog. Diana Giménez, contenido en memorando N°CONS-0013-DGBC-UC de fecha 15/06/2010.

Al agradecerle su atención, me despido de usted.

Atentamente


Ing. Eva Monagas
Directora General Biblioteca Central
Universidad de Carabobo

Anexo: lo indicado
/djgm



Urb. Prebo, Av. Andrés Eloy Blanco con calle N°137-20, Edificio Centro Escorpio, Piso 2. Valencia.
Telfs.: (0241)8222608-8222608, 8222613. Fax (0241) 8212121, e-mail: bibliotecacentral@uc.edu.ve
RIF: G-200000414

036

interior solo un asensor en días
laborales, así como 2 horas
de conducción su jornada
anal y una hora antes de
inicio.

Fecha: 01/07/2010

Eder Izada ID: 16241005

Talón: 00000000 #000 Tipo: Notificación

Referencia: 003

Descripción:
Formalizar un censo de carga
actualizado de las instalaciones
eléctricas y un inventario claro
de toda su carga

Fecha: 01/07/2010

Inspector: Eder Izada ID: 16241005

Talón: 00000000 #000 Tipo: Notificación

007

Formalizar un grupo de gestión
ahorro energético aprobado
por Corpoelec.

Fecha: 01/07/2010

Eder Izada ID: 16241005

Talón: 00000000 #000 Tipo: Notificación

Referencia: 075

Descripción:
Formalizar un plan de obra
energético que este aprobado
por Corpoelec.

Fecha: 01/07/2010

Inspector: Eder Izada ID: 16241005

Talón: 00000000 #000 Tipo: Notificación

019

Formular los espacios de
condicionado que
tengan escapes.

Fecha: 01/07/2010

Eder Izada ID: 16241005

Talón: 00000000 #000 Tipo: Notificación

Referencia: 002

Descripción:
Formular un plan de medida
difiniendo para lograr en el mes
la reducción 20% del consumo

Fecha: 01/07/2010

Inspector: 16241005 Eder Izada

INSPECCIÓN 2

Talón: 00000000

#000

Tipo:

Notificación

Referencia: 016

Descripción:

Cumplir con el horario
establecido según decreto
en los equipos del clima

Fecha: 01/07/2010

Inspector:

Edm Lozada

ID: 16241003



ANEXO 3

Designaciones de las dependencias UC

...La Universidad Efectiva

Universidad de Carabobo. DGBC-UC Teléfono: (0241)8222608
e-mail: emonagas@uc.edu.ve



"honramos el pasado, hacemos el presente, construimos el futuro"



Nº DRRH-DCDP-224-10

Valencia, 21 de Julio de 2010.

Ciudadana
Prof. Eva Monagas
Directora General de Biblioteca Central.

Muy respetuosamente ante Ud. a fin de informarle que el ciudadano Lic. Gustavo Galéa, será el encargado del racionamiento eléctrico del Departamento de Capacitación y Desarrollo Personal.

Atentamente,

Lic. José Bolívar
Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo Personal



00391



CONSEJO DE PROFESORES JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO
RIF: J30343399-5

Nº 108/2010

Valencia, 19 de Julio de 2010

Ciudadana:
Dra. Diana Giménez
Consultora Jurídica de FundaCID
Presente.-

Tengo a bien dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que las personas designadas por este Consejo, con el objeto de hacer respetar los lineamientos que se establecerán dentro de la oficina donde funciona el Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad de Carabobo, ubicada en el Centro Escorpio, Piso 1, Oficina 101, con el fin de dar cumplimiento al Decreto con Rango y Fuerza Ley, relacionado con la reducción del 20% del consumo de energía eléctrica son:

Lic. Rosangel Vargas C.I. V- 12.337.566

Margelys Escalona C.I. V- 17.066.726

Sin otro particular a que hacer referencia, quedo de usted

Atentamente,

Por el Consejo de Profesores Jubilados de la UC

Prof. José Botello Wilson
Presidente



Anexo: Fotocopia de la Cédula de Identidad

JBW/me

Handwritten note:
00/17/2010
8:04 PM



Eva Monagas <evamonagas@gmail.com>

Comité ahorro energía

1 mensaje

nmartine@uc.edu.ve <nmartine@uc.edu.ve>

21 de julio de 2010 09:23

Para: evamonagas@gmail.com, tomirischacon@gmail.com, edilda1@hotmail.com, franceskarine@hotmail.com

Los representantes en el Comité de Ahorro de Energía por FUNDACID SON,
Rene Salas, Aura Vitriago y Edward Galea, ., Saludos., Nelida



Eva Monagas <evamonagas@gmail.com>

Designación de miembros del Comité de Ahorro de Energía representantes de la DTA

FlorÁngel Ortiz <fioz2002@hotmail.com>

21 de julio de 2010 11:59

Para: evamonagas@gmail.com

Cc: desi.delgado@gmail.com, wpalmer@uc.edu.ve, jmasuncion@gmail.com, kellylopez8@hotmail.com, Ileana Font <ilefontb@gmail.com>

Estimada Eva,

Según lo conversado esta mañana, se propone como miembros del Comité de Ahorro de Energía representantes de la DTA a los siguientes trabajadores:

José Miguel Asunción

Kelly López

Ileana Font

Por favor notifica si requieres oficio al respecto.

Sin más, atentamente,

Prof. Florángel Ortiz

Subdirectora DTA

Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! [Try it!](#)



ANEXO 4

Censo de cargas y estimado del uso de las cargas

...La Universidad Efectiva

Universidad de Carabobo. DGBC-UC Teléfono: (0241)8222608
e-mail: emonagas@uc.edu.ve

CENSO DE CARGA Y ESTIMADO DE USO DE LA CARGA

Nombre: Dependencias UC en Edificio Escorpio

Condiciones actuales: Julio 2010



Nº ①	CARGAS	Nº DE CARGAS ②	POTENCIA (W) ③	Factor de demanda ④	HORAS DE USO SEMANAL			Wh POR SEMANA ② x ③ x ④ x ⑤
					HORAS DIARIAS ⑤	DIAS DE USO x SEM ⑥	HORAS SEMANALES ⑦ = ⑤ x ⑥	
1	Bombillo incandescente 40W	46	40	1	2	5	10	18400
2	Bombillo fluorescente 22W	15	22	1	12	5	60	19800
3	Bombillo fluorescente 3x32W	186	96	1	8	5	40	714240
4	Bombillo fluorescente 4x40W	144	120	1	8	7	56	967680
5	Bombillo fluorescente 2x40W	50	80	1	8	7	56	224000
6	Aire acondicionado de 80Ton:							
	Motor 35 HP.	1	26200	0,5	8	5	40	1048000
	Motor 40 HP.	1	29800	0,5	8	5	40	1192000
	Motor ventilador 2 HP.	10	1490	0,5	8	5	40	596000
	Bomba AH 5 HP	1	12700	1	8	5	40	508000
7	Aire acondicionado de 60Ton: (FS)							
	Motor 35 HP.	1	26200	0,5	0	5	0	0
	Motor 25 HP.	1	29800	0,5	0	5	0	0
	Motor ventilador 2 HP.	6	1490	0,5	0	5	0	0
	Bomba AH 5 HP	1	12700	1	0	5	0	0
8	UMA 1-1/2HP	13	1120	0,5	8	5	40	582400
9	FANCOIL 3/4HP	12	560	0,5	8	5	40	268800
10	A/A split 2Ton	13	1500	0,5	8	5	40	780000
11	A/A split 5Ton	1	4000	0,5	8	7	56	224000
12	Hidroneumático (2 alternadas)	1	13050	0,6	12	6	72	939600
13	Ascensores	2	11200	0,3	15	6	90	2016000
14	Extractor 15 HP Sótano 1 (FS)	1	11200	0,3	0	5	0	0
15	Extractor 15 HP Sótano 2	1	11200	0,3	4	5	20	224000
16	Nevera pequeña	2	300	0,6	24	7	168	100800
17	Nevera grande	1	600	0,6	24	7	168	100800
18	Microondas	4	1000	1	0,5	5	3	10000
19	Bebederos	7	200	0,7	24	7	168	235200
20	Cafetera	7	300	1	0,5	5	3	5250
21	Computadora/fotocop/impresora	215	600	1	8	5	40	5160000
22	Radio	3	15	1	5	5	25	1125
23	Televisor	1	85	1	3	1	3	255
24	VHS/DVD	1	60	1	5	5	25	1500
25	Ventilador	3	100	1	8	5	40	12000
26	Equipo de sonido y radio	1	800	1	5	2	10	8000
Total carga conectada (W):			444166					
⑧ SUMA TOTAL DE Wh x SEMANA:								1595850
NÚMERO DE SEMANAS POR MES = 30/7=								4,3
⑨ Wh x MES = ⑧ x 4,3								68618755
⑩ PARA LLEVAR A kWh x MES = ⑨/1000								68618,76

Elaborado por: Prof. Eva Monagas, TSU. Miguel Rueda, Sr. Douglas Silva



ANEXO 5

Censo de cargas y estimado del uso de las cargas con medidas de ahorro de energía

...La Universidad Efectiva

Universidad de Carabobo. DGBC-UC Teléfono: (0241)8222608
e-mail: emonagas@uc.edu.ve

CENSO DE CARGA Y ESTIMADO DE USO DE LA CARGA CON MEDIDAS DE AHORRO

Nombre: Dependencias UC en Edificio Escorpio



Nº ①	CARGAS	Nº DE CARGAS ②	POTENCIA (W) ③	Factor de demanda ④	HORAS DE USO SEMANAL			Wh POR SEMANA ②x③x④ x⑦	Propuestas para el Plan de Ahorro
					HORAS DIARIAS ⑤	DIAS DE USOxSEM ⑥	HORAS SEMANALES ⑦=⑤x⑥		
1	Bombillo incandescente 40W	46	40	1	2	5	10	18400	
2	Bombillo fluorescente 22W	15	22	1	12	5	60	19800	
3	Bombillo fluorescente 3x32W	186	96	0,75	7	5	35	624960	Solo uso en horario laboral y mantener apagados pasillos
4	Bombillo fluorescente 4x40W	144	120	0,75	7	7	49	846720	
5	Bombillo fluorescente 2x40W	50	80	0,75	7	7	49	196000	
6	Aire acondicionado de 80Ton.								
	Motor 35 HP.	1	26200	0,5	7	5	35	917000	Disminuir las horas de uso del sistema de A/A
	Motor 40 HP.	1	29800	0,5	7	5	35	1043000	Disminuir las horas de uso del sistema de A/A
	Motor ventilador 2 HP.	10	1490	0,5	7	5	35	521500	Disminuir las horas de uso del sistema de A/A
	Bomba AH 5 HP	1	12700	1	7	5	35	444500	Disminuir las horas de uso del sistema de A/A
7	Aire acondicionado de 60Ton: (FS)								
	Motor 35 HP.	1	26200	0,5	0	5	0	0	
	Motor 25 HP.	1	29800	0,5	0	5	0	0	
	Motor ventilador 2 HP.	6	1490	0,5	0	5	0	0	
	Bomba AH 5 HP	1	12700	1	0	5	0	0	
8	UMA 1-1/2HP	13	1120	0,5	7	5	35	509600	Disminuir las horas de uso del sistema de A/A
9	FANCOIL 3/4HP	12	560	0,5	7	5	35	235200	Disminuir las horas de uso del sistema de A/A
10	A/A split 2Ton	13	1500	0,5	5	5	25	487500	Ajustar uso en salones 3er piso
11	A/A split 5Ton	1	4000	0,5	7	7	49	196000	Disminuir las horas de uso del sistema de A/A
12	Hidroneumático (2 alternadas)	1	13050	0,6	12	6	72	939600	
13	Ascensores	1	11200	0,3	10	6	60	672000	Alternar uso de ascensores
14	Extractor 15 HP Sótano 1 (FS)	1	11200	0,3	0	5	0	0	
15	Extractor 15 HP Sótano 2	1	11200	0,3	2	5	10	112000	Coordinar Extracción de sótanos en hora de entrada y salida
16	Nevera pequeña	2	300	0,6	24	7	168	100800	
17	Nevera grande	1	600	0,6	24	7	168	100800	
18	Microondas	4	1000	1	0,5	5	3	10000	
19	Bebederos	7	200	0,7	24	7	168	235200	
20	Cafetera	7	300	1	0,5	5	3	5250	
21	Computadora/fotocop/impresora	215	600	1	7	5	35	4515000	Cumplir con jornada exacta de trabajo
22	Radio	3	15	1	5	5	25	1125	
23	Televisor	1	85	1	3	1	3	255	
24	VHS/DVD	1	60	1	5	5	25	1500	
25	Ventilador	3	100	1	8	5	40	12000	Ajustar uso de ventiladores
26	Equipo de sonido y radio	1	800	1	5	2	10	8000	
Total carga conectada (W):			432966						
⑧ SUMA TOTAL DE Wh x SEMANA:								12773710	Reducción Estimada respecto a censo de cargas y estimado actual versus censo con medidas adoptadas:
NÚMERO DE SEMANAS POR MES = 30/7=								4,3	
⑨ Wh x MES = ⑦x 4,3								54926953	
⑩ PARA LLEVAR A kWh x MES = ⑨/1000								54926,95	-20%

Elaborado por: Prof. Eva Monagas, TSU. Miguel Rueda, Sr. Douglas Silva